УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ведомственной рабочей группы

Директор МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского»

_____ / **Бодрова В.А.** /
подпись Ф. И.О.

«28» **марта** **2016 г.**

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ___ от «_____»_____20___г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского»

(полное юридическое наименование объекта)

Россия, 443065, Самарская область, г. Самара, ул. Нефтяников, 20 А. Телефон: (846) 266 82 81, Телефон/факс: (846) 330 33 74, E-mail: dmsh-tchaikovsky@yandex.ru Директор - Бодрова Вера Александровна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Самара

2. Ведомственная принадлежность Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 371

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта №1 этаж 4-х этажного жилого дома. Материал несущих конструкций – камень, кирпич

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов Количество входов: 3. Назначение: 1-центральный, 2 – запасных.

8. Год постройки 1958

9. Год последней реконструкции Нет

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		150 м.	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Троллейбус №6, маршрутный автобус № 26,48к, 66, 92. остановка «Медицинская»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	есть, **нет**	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть, **нет**	нет	нет
Внеуличные переходы	есть, **нет**	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	есть, **нет**		нет
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть, **нет**	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	есть, нет	Поручни на пандусах	-

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)		**нет ограждения**		-	
	Ширина прохода, калитки	**≥ 1,2 м**	-	К, О	-	
	Информация об объекте	**наличие**	есть	К, О, С, Г	-	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	**≤ 0,025 м**	нет	К, С, О	-	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	**≥ 0,05 м**	На уровне асфальтового покрытия	К, С, О	-	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	**≥ 0,8 м**	нет	С	Нет возможности установить	
	Ширина тактильной полосы	**0,5-0,6 м**	нет	С	-	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	**наличие**	ровное	К, О, С	-	

	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	**≥2,0 м**	2 м.	К	-	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	**≥ 1,2 м** **не менее 2,0 х 1,8 м**	2м.	К	-	
	Указатели направления движения	**наличие**	нет	К, Г	установить	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	**наличие**	есть	С	-	
	Места отдыха	**наличие**	нет	К, О	установить	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет		Не предусмотрена. Запрещена, согласно антитеррористическим требованиям по Самарской обл. от 03.03.2005г.	
	Расстояние до входа в здание	**≤ 50 м**	4.5 м.	К, О	-	
	Количество машино-мест для инвалидов	**≥ 10% (не менее 1 места)**	нет	К	Не предусмотрено	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	**наличие**	нет	К	Не предусмотрено	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	**6 х 3,6 м**	нет	К	Не предусмотрено	

	Съезд с тротуара на проезжую часть:					
	Угол уклона	**≤ 1:12**	нет	К	-	
	Ширина	**≥ 1,0 м**	**> 1,0 м**	К	-	
	Высота бортового камня	**≤ 0,015 м**	**< 0,015 м**	К	-	
	Открытая лестница		**нет**		-	
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	**≥ 1,35 м**		О, С	-	
	Марш лестницы	**3-12 ступеней**		О, С	-	
	Высота подступенка	**0,12 - 0,15 м**		О, С	-	
	Ширина проступей	**0,35 - 0,4 м**		О, С	-	
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	**наличие**		О, С	-	
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	**наличие**		С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С	-	
	Расстояние между поручнями	**≥ 1,0 м**		О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**		О, С	-	
	- поручни на высоте	**0,85 – 0,92 м**		О, С	-	
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	**≥ 0,8 – 0,9 м**		С	-	
	Пандус на рельефе		**нет**		Нет необходимости	

	Высота подъема одного марша	**≤ 0,8 м**		К	-	
	Уклон	**≤ 8 %**		К	-	
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	**0,65 – 0,75 м**		К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		К, О	-	
	- расстояние между поручнями	**0,9 - 1,0 м**		К, О	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**		К, О	-	
	Длина марша пандуса	**≤ 9 м**		К, О	-	
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	**наличие**		К, О	-	
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	**> 1,5 м**		К, О	-	
	Разворотные площадки:				-	
	- верхнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**		К	-	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	**> 1,5 х 1,5 м**		К	-	
	- нижнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**		К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К, О	-	
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	**высотой 0,1 м**		К, О	-	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка		**нет**		Не предусмотрена проектом	
	Высота площадки	**м**			-	
	Габариты площадки: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м**		К	-	
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	**≥2,2 х 2,2 м**		К	-	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	**наличие**		К, О, С	-	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**		К, О, С	-	
	Поперечный уклон в пределах	**1-2%**		К, О, С	-	
	Навес	**наличие**		К, О	-	
	Водоотвод	**наличие**		К, О, С	-	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**		К	-	
	Информация об объекте	**наличие**		Г	-	

	Лестница наружняя	**наличие**	**нет**		Не предусмотрена проектом	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**		О, С	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**		С	-	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**		С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С	-	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	**наличие**		О, С	-	
	Поручни с двух сторон	**наличие**		О, С	-	
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**		О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**		О, С	-	
	Поручни округлого сечения	**0,04 – 0,06 м**		О, С	-	
	Пандус наружний	**наличие**	**нет**		Нет необходимости	
	Ширина марша	**≥1,0 м**		К	-	
	Уклон	**≤8%**		К	-	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**		К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К, О	-	
	Разворотные площадки:				-	
	- при въезде на пандус	**≥1,5 х 1,5 м**		К	-	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К	-	

	-промежуточная с поворотом направления движения	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К	-	
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О	-	
	- расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**		К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**		К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		К, О	-	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**		К, О	-	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**		К, О	-	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**	**нет**	К	не предусмотрен	
	Звуковой маяк у входа	**наличие**	**нет**	С	установлен звонок	
	Тамбур		есть		-	
	Габариты: глубина Х ширина	**≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м**	1,7 х 2,5	К	-	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	**наличие**	Р	К, О	-	
	- ширина дверного проема в свету	**≥ 1,2 м**	1,4 м.	К, О	-	
	- высота порога наружного, внутреннего	**≤ 0,014 м**	**0,005 м**	К	-	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		**нет**		Не предусмотрена проектом	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**		С	-	
	Поручни с двух сторон	**наличие**		О, С	-	
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**		О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**		О, С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С	-	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				-	
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К	-	
	Уклон	**≤ 8%**		К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К	-	
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К	-	
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**		К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		О	-	

	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**		К	-	
	Пандус переносной	**наличие**	**нет**	К	установить	
	Подъемник для инвалидов:		**нет**		нет необходимости	
	- стационарный	**наличие**		К	-	
	- мобильный	**наличие**		К	-	
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	**≥ 1,2 м**	1,57м.	К	-	
	Разворотные площадки	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,5 х 1,5 м	К	-	
	Указатели направления движения, входа, выхода	**наличие**	есть	К, Г	установить	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	**наличие**	есть	К, Г	-	
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	нет	С	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	**наличие**	нет	Г	нет возможности установить	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	нет	Г	нет возможности установить	
	Тактильная схема	**наличие**	нет	С	установить	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	**наличие**	есть	К, О, С, Г	-	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	**≥ 1 на этаж**	есть	О	-	
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	**≥ 1 на этаж**	есть	К	-	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	**≤ 0,1 м**	нет	С	нет возможности установить	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса	**0,6 м**	нет	С	установить	

	на участках пола перед поворотом и дверями, ширина					
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет		не предусмотрено проектом	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С	-	
	Контрастная маркировка	**наличие**		С	-	
	Поручни с двух сторон на лестнице	**наличие**		О	-	
	- горизонтальные завершения поручней	**наличие**		О	-	
	Пандус внутренний на этаже		нет		не предусмотрено проектом	
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К	-	
	Уклон	**≤ 8 %**		К	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К	-	
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К	-	
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**		К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		О	-	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	нет	С	не предусмотрено проектом	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**		С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С	-	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**		О, С	-	

	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**		О, С	-	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**		О, С	-	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	**наличие**		С	-	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет		не предусмотрено проектом	
	Лифт пассажирский	**наличие**	нет		не предусмотрено проектом	
	Кабина:				-	
	- габариты (глубина х ширина)	**≥ 1,5 х 1,7 м**		К	-	
	- ширина дверного проема	**≥ 0,95 м**		К	-	
	- Поручни	**наличие**		О	-	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	**наличие**		Г, С	-	
	Знак доступности	**наличие**		К	-	
	Указатели номера этажа напротив лифта	**наличие**		К, Г	-	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет		-	
	Высота рабочей поверхности	**0,8 – 1,1 м**		К	-	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	**≥ 1,5 м**		К	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков - нет					
	Обслуживание в кабинете № 1-16					
	Ширина проема двери в свету:	**≥ 0,9 м**	≤0.9	К	-	
	Высота порога	**≤ 0,025 м**	≤ 0,025 м	К	-	
	Информация тактильная	**наличие**	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	**наличие**	нет	К, О, С, Г	создание	
	- размещение на высоте	**≤ 1,8 м**		К	создание	
	-высота прописных букв	**≥ 0,025 м**		С	создание	
	Габариты зоны сидения-глубина	**≥ 1,2 м**	≥ 1,2 м	О	-	
	Зона для кресла-коляски	**≥ 1,5 х 1,5 м**	≥ 1,5 х 1,5 м	К	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	**0,6-0,8 м**	0,6-0,8 м	К, О	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов - нет					
	Обслуживание с перемещением №				не предусмотрена	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет		-	
	Высота рабочей поверхности	**0,8 – 1,1 м**		К	-	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	**≥ 1,5 м**		К	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков - нет					
	Обслуживание в кабинете № 1-16					
	Ширина проема двери в свету:	**≥ 0,9 м**	≤0.9	К	-	
	Высота порога	**≤ 0,025 м**	≤ 0,025 м	К	-	
	Информация тактильная	**наличие**	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	**наличие**	нет	К, О, С, Г	создание	
	- размещение на высоте	**≤ 1,8 м**		К	создание	
	-высота прописных букв	**≥ 0,025 м**		С	создание	
	Габариты зоны сидения-глубина	**≥ 1,2 м**	≥ 1,2 м	О	-	
	Зона для кресла-коляски	**≥ 1,5 х 1,5 м**	≥ 1,5 х 1,5 м	К	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	**0,6-0,8 м**	0,6-0,8 м	К, О	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов - нет					
	Обслуживание с перемещением №				не предусмотрена	

					проектом	
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	**≥ 1,2 м**	< 1,57 м.	К	-	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	**0,8 - 1,1 м**		К	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет		не предусмотрено проектом	
	Ширина х глубина	**≥ 1,6 х 1,8 м**		К	-	
	Место для сидения	**наличие**		О	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**		О	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		зал на 70 мест. Места не фиксированы		-	
	Доля мест для колясочников	**≥ 2 %**	< 2 %	К	-	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	**≥ 1,2 м**	1,26 м.	К	-	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	**≥ 2**	< 2 %	Г	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	**наличие**	нет	К	не предусмотрена проектом	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	**наличие**	нет		реконструкция	
	Знак доступности помещения	**наличие**	нет	К	создание	
	Тактильная маркировка санузла	**наличие**	нет	С	создание	
	Ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**	0,9 м.	К, О	-	
	Открывание дверей	**наружное**	есть		-	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**0,3 м**	нет	С	установить	
	Количество кабинок	**≥ 1 шт.**	1 шт.	К, О	-	
	• ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**	> 0,9 м.	К, О	-	
	• габариты (минимальные глубина Х ширина)	**≥ 1,8 х 1,65 м**	1,43 х 1,50м.	К	-	
	- опорные поручни	**наличие**	нет	К, О	создание	
	в т.ч. откидные	**наличие**	нет	К	создание	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	**наличие**	нет	К	установить	
	Размеры универсальной кабины	**≥ 2,2 х 2,25 м**	1.33 х 1.41		не подлежит реконструкции	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	**≥ 0,75 м**	0,75 м	К	-	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	нет	О	создание	

	Знак доступности кабины на высоте	**1,35 м**	нет	К, О	установить	
	Раковина: с опорным поручнем	**наличие**	нет	К, О	создание	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	**≥ 1,30 х 0,85 м**	1,16 х 3,0м.	К	-	
	- высота раковины с опорным поручнем	**0,75 – 0,85 м наличие**	0,96 м. без поручня	К, О	-	
	Писсуар располагать на высоте от пола	**≤ 0,4 м или вертикальной формы**	нет	К	не предусмотрено проектом	
	Габариты поддона (трапа)	**≤ 0,9 х 1,5 м**	нет	К, О	не предусмотрено проектом	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	**≤ 0,48 х 0,85 м**	нет	К, О	не предусмотрено проектом	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**30 см**	нет	С	установить	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	**наличие**	нет	К, О, С	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	**наличие**	есть	К, О, Г, С	-	
	Надписи:	**наличие**	есть	К, О, Г, С	-	
	размещение на высоте	**≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м**	1,16 м.	К, О, Г, С	-	
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	> 0,075 м	К, О, Г, С	-	
	освещенность	**наличие**	есть	К, О, Г, С	-	
	Указатели, пиктограммы	**наличие**	есть	К, О, Г, С	-	
	размещение на высоте	**1,3 – 1,4 м**	1,68 м.	К, О, Г, С	-	
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	**> 0,075 м**	К, О, Г, С	-	
	освещенность	**наличие**	есть	К, О, Г, С	-	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	**наличие**	нет	С	нет возможности установить	
	высота размещения	**1,3 – 1,4 м**		С	-	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	**наличие**	есть	С	-	
	на кнопках управления лифта	**наличие**	нет	С	нет лифта	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	**наличие**	есть	С	-	

	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	**Наличие (не менее 1шт)**	нет	Г	нет возможности установить	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	**Наличие (не менее 1шт)**	есть	С, Г	-	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	**наличие**	нет	К	нет возможности установить	
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	нет	С	нет возможности установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	**наличие**	нет	С	нет возможности установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	**наличие**	нет	Г, С	нет возможности установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	нет	К, С, О, Г	нет возможности установить	

7. ВЫВОДЫ

Для достижения доступности социально-значимого объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения провести следующие мероприятия:

1.Раздел 1. Территория, прилегающая к объекту: - установить указатели направления движения;
- обозначить места отдыха.

2. Раздел 3. Пути движения на объекте: - установить пандус переносной;
-установить в коридорах указатели направления движения, входа, выхода,
речевые информаторы или маяки,
аудиовизуальные информационно-справочные системы,
тактильную схему передвижения в помещении,
-нанести контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями.

3.Раздел 4. Зона оказания услуги: -для кабинетов обслуживания создать и разместить в них на заданной высоте тактильную и визуально контрастную информацию.

4. Раздел 5. Санитарно-бытовые помещения: -провести реконструкцию санузла для доступности инвалидов;
-создать и разместить знак доступности помещения, знак доступности кабины, тактильную маркировку санузла;
-изготовить и установить опорные поручни в том числе откидные, крючки для костылей, раковину с опорным поручнем.
-установить тактильную направляющую полосу к унитазу, ощущаемую ногой или тростью;

«Представитель рабочей группы»

_____
(должность)

_____(_____)
подпись (фамилия, и.о)

Дата заполнения
«_____»_____20__г.

Представитель организации
директор МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ им. П.И. Чайковского»
(должность)

_____(_Бодрова В.А.)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
«_28_» __марта_____ 2016 г.

Приложения

1.

2.

3.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)